

EG Konformitätserklärung EC Conformity Declaration

EG-Richtlinie/EC-Directive

angewandte Normen/applied Standards

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG/
low voltage directive 2006/95/EC

EN 60947-1, EN 60947-5-1

EMV Richtlinie 2004/108/EG /
EMC directive 2004/108/EC

Druckgeräterichtlinie 97/23/EG /
Pressure Equipment Directive 97/23/EC

DIN EN 12263, EN378-1/2, EN 60 947-1, EN 60 947-5-1

**Konformitätsbewertungsverfahren/
Conformity Assessment Procedures**

Module B, EC Type Examination
Modul B, EG Baumusterprüfung
Module D, Quality Assurance
Production
Modul D, Qualitätssicherung
Produktion

**Name und Anschrift der benannten Stelle, Kennnummer/
Name and Adress of the notified body, Identification No.**

TÜV Rheinland Anlagentechnik
GmbH, Am Grauen Stein, D-51105
Köln, Germany

**Betriebsdaten/
Operation Conditions**

**Jahr, in dem die CE-Kennzeichnung
angebracht wurde/
Year in which CE-Marking was
affixed**

**Hersteller/
Manufacturer**

**Werk/
Factory**

Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Dr. Stiebel Straße
D-37601 Holzminden

Holzminden

**Produktbezeichnung/
Product Designation**

**Benennung, Mat.-Nr./
Type, Material-No.**

**Benennung, Mat.-Nr./
Type, Material-No.**

Sole-Druckwächter

DWS1 (PS1-A2R)

221382

Gerätetyp(en)

Product range

Zubehör

Der Druckwächter überwacht kontinuierlich den Betriebsdruck im Solekreislauf. Bei einem Druckabfall (mit möglicher Leckage) wird die Soleumwälzpumpe umgehend ausgeschaltet um zu verhindern, dass Soleflüssigkeit ins Erdreich gelangt. Dazu ist der Druckwächter mit der Solepumpe über ein Kabel verbunden. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit allen genannten Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten Produktdokumentation sind zu beachten.

This declaration certifies compliance with all indicated directives but implies no warranty of properties. The safety instructions shall be observed.

Aussteller Issuer für Gerätekonzept und -ausführung/
for Conception and Performance


F. Meier / Leiter Produktmarketing

für QM-System/
for Quality Assurance

S. Schmitt / Leiter Qualitätsmanagement

Ort, Datum / Place, date
**Rechtsverbindliche Unterschriften/
Legally binding signatures**

Holzminden, 06.12.2011


Leiter Produktmarketing
Head of Product Marketing


Leiter Qualitätsmanagement
Head of Quality Management